

BASES ADMINISTRATIVAS

- A1 ¿EN QUE PARTE DE LA OFERTA SE ADJUNTA EL CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MINVU Y LA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES?
R **EN LA CARPETA QUE SE ENTREGA AL MOMENTO DE ENTREGAR LA OFERTA**
- A2 ¿EXISTE ALGÚN MODELO DE DECLARACIÓN DE SUFICIENCIA MENCIONADA EN EL PUNTO 5 D) DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES?
R **VA EN DOCUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA, SE ADJUNTARÁ NUEVAMENTE A ESTAS ACLARACIONES**
- A3 ¿CUÁL ES EL PRESUPUESTO REFERENCIAL PARA LA OBRA?
R **EL PRESUPUESTO ESTIMADO REFERENCIAL ASCIENDE A \$ 252.365.998.- IVA INCLUIDO**
- A4 ¿CUALES SON LAS FECHA DEL PROCESO DE LICITACIÓN, POSTERIOR A LA APERTURA DE SOBRES? (ADJUDICACIÓN, FIRMA DEL CONTRATO, ETC.)
R **LA ADJUDICACION SE REALIZARÁ EN UN PLAZO MAXIMO DE ACUERDO A LA VALIDEZ DE BOLETA DE GARANTIA POR SERIEDAD DE LA OFERTA.**

ARQUITECTURA

- B1 ¿EL TERRENO SE ENTREGARÁ DESPEJADO?
R **SÍ, EL TERRENO SE ENTREGA DESPEJADO, LIBRE DE CONSTRUCCIONES Y ESCOMBROS.**
- B2 ¿SE DEBE COMPARTIR EL USO DEL TERRENO CON LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS?
R **NO, EL TERRENO QUEDA A DISPOSICIÓN DE LA CONSTRUCTORA.**
- B3 EN CASO DE COMPARTIR EL USO DEL TERRENO, POR FAVOR INDICAR LA DELIMITACIÓN PARA REALIZAR LOS TRABAJOS.
R **NO SE COMPARTE EL USO DEL TERRENO.**
- B4 ¿SE DEBE CONSIDERAR UNA ANTENA Y SIRENA PARA EL PROYECTO? EN CASO DE CORRESPONDER, POR FAVOR ENTREGAR EETT DE LA ANTENA Y SIRENA.
R **NO, NO SE CONSIDERA ANTENA, TAMPOCO SIRENA. SOLAMENTE LA CANALIZACIÓN DE ACUERDO A PROYECTO DE ESPECIALIDAD**
- B5 ¿SE CONTEMPLAN TRABAJOS ADICIONALES COMO CONSECUENCIA DE LA CANAL QUE PASA POR ATRÁS DEL EMPLAZAMIENTO? ¿CUALES SERÍAN?
R **SE CONTEMPLA REFORZAR EL CANAL CON SISTEMA DE PIEDRAS Y MORTERO. LA UBICACIÓN DEL CANAL SE MANTIENE.**

EN LOS PLANOS FIGURA UN DETALLE DE CELOSÍAS A CONSIDERAR EN DOS FACHADAS, Y EN LAS
ET SE INDICA QUE SERÁ DE PERFILES DE 40X20X1,5 Y 20X20X2 MM. CONSULTAMOS SI VAN
INTERCALADOS O ES UN SOLO TIPO DE PERFIL Y TAMBIÉN SI ESTOS PERFILES SE FIJARÁN A
B6 PERFILES TABIGAL 92C0085 INDICADOS EN LOS PLANOS DE CÁLCULO.

R **EL SISTEMA CONTEMPLA ELEMENTOS FIJO QUE VAN ANCLADOS A LA ESTRUCTURA DEL
CUARTEL, MIENTRAS QUE LA "CELOSÍA" EN SÍ SE CONSIDERA SOBREPUESTA A ESTOS
ELEMENTOS, TODO DE ACUERDO A DETALLE.**

CÁLCULO

C1 LA ESTRUCTURA PARA RECIBIR POSTERIORMENTE LA SIRENA DE BOMBEROS NO VIENE
INCLUIDA. ¿SE DEBE CONSIDERAR ALGUNA ESTRUCTURA ADICIONAL?

**NO, NO SE CONSIDERA ANTENA, TAMPOCO SIRENA. SOLAMENTE LA CANALIZACIÓN DE
ACUERDO A PROYECTO DE ESPECIALIDAD**