

BASES ADMINISTRATIVAS

A1 BOLETAS DE GARANTÍA, SE PUEDEN REEMPLAZAR POR CERTIFICADOS DE FIANZA?

R **No**

A2 FORMATOS DE APU, CARTA OFERTA, GG, ETC. SE SOLICITAN FORMATOS

R **Cada constructora deberá entregar su formato, con la información solicitada.**

A3 CON QUE TIPO DE DOCUMENTOS SE DEBEN RESPALDAR LAS OBRAS EN EJECUCIÓN?

R **Boletas de garantía y pólizas, de acuerdo a lo solicitado en B.A.G y B.A.E.**

A4 EL ANTICIPO ES OBLIGATORIO?

R **No es obligatorio, pero se puede solicitar máximo un 15% de acuerdo a Bases.**

Es posible que se baje el monto de Capital exigido a Patrimonio exigido para calificar
A5 económicamente como oferente valido de la licitación?, muy importante para nosotros y además considerando que las obras no son tan grandes.

R **En el caso específico de esta licitación el capital exigido será igual o mayor a 50.000.000 (cincuenta millones de pesos), acreditado mediante copia de Balance y declaración de Renta del período tributario anterior. Si la empresa quisiera presentar oferta por 2 o mas licitaciones en paralelo deberá cumplir con lo indicado en B.A.G.**

Es posible que se baje el monto de Capital o Patrimonio exigido y comprobado para calificar económicamente como oferente valido de la licitación?, muy importante para nosotros y
A6 además considerando que las obras no son tan grandes. Se consulta considerando que además se entregarán seguros, boletas de garantía por cumplimiento de contrato en la etapa de ejecución

R **En el caso específico de esta licitación el capital exigido será igual o mayor a 50.000.000 (cincuenta millones de pesos), acreditado mediante copia de Balance y declaración de Renta del período tributario anterior. Si la empresa quisiera presentar oferta por 2 o mas licitaciones en paralelo deberá cumplir con lo indicado en B.A.G.**

Es posible que se considere la entrega de una boletas de garantía de seriedad de oferta por \$2.000.000 para garantizar la seriedad de la oferta en las 4 licitaciones (licitaciones 7, 8, 9 y
A7 10)?, Se consulta considerando que además se entregarán seguros, boletas de garantía por cumplimiento de contrato en la etapa de ejecución. En caso de no ser posible eso: ¿Es posible bajar el monto de las boletsa de garantía de seriedad de oferta?

R **No**

Es posible calificar como oferente valido acreditando ser contratista de Instituciones como
A8 Aguas del Altiplano y Caja Los Heroes?. Se anexarían contratos de proyectos de similares montos.

R **Si, y se debe acreditar de acuerdo a lo indicado en B.A.G.**

CÁLCULO

C1 Con respecto al limite de bateria es referente a los actuales planos entregados o hay otros no entregados?

como alumbrado etc.

si fuera primera opcion ud puede hacer referencia dentro del mismo plano?

R **Se adjunta plano aclaratorio de recintos para tener como referencia.**

INSTALACIONES

Instalaciones

D1 Es necesario hacer las declaraciones ante la SEC?

R **Si**

VARIOS

E1 ACTUALMENTE EXISTE EMPOSTACION EN EL TERRENO, SEGÚN PROYECTO ELECTRICO INDICA LA CONEXIÓN A ESTA, SE INDICA QUE SE DEBE AUMENTAR LA EXTENCION, EXISTE FACTIBILIDAD Y QUIEN ASUME LOS COSTOS O SE PUEDE MODIFICAR A LO EXISTENTE.

Todo debe ser incluido dentro de la oferta.

E2 SE PUEDE MODIFICAR EL PROYECTO SIENDO RESPALDA POR PROFESIONAL COMPETENTE CUMPLIENDO CON NORMATIVA VIGENTE Y NECESIDADES DEL LA JUNTA NACIONAL DE BOMBEROS

R **Si**

E3 SE NECESITA PLANO DE EDIFICIOS ACTUALES CONSTRUIDOS Y FUTUROS A CONSTRUIR PARA TENER CLARO LOS PUNTOS PARA DEJAR CANALIZADO Y CABLEADO, PARA FUTUROS EMPALMES

R **Se adjunta planta general donde se indican los futuros edificios.**

E4 EN PROYECTO APARECE POSTES DE ILUMINACION CON FOTOVOLTAICO, SE MALTIENE O SE PUEDE ALIMENTAR EN FORMA TRADICIONAL

R **Se debe alimentar de forma tradicional**

E5 CORRIENTES DEBILES SOLO SE CONSIDERA CANALIZACION

R **Si, solo se deberá dejar canalizado de acuerdo a lo especificado.**

E6 EL PROYECTO EN LICITACION SOLO SE CONSIDERA LA URBANIZACION, DEJANDO A FUERA CUALQUIER TIPO DE ILUMINACION DEL TIPO DECORATIVA (FOCO BAJA ALTURA CAMINO RECREACION)

R **Efectivamente se deja fuera la iluminación decorativa, pero deben dejarse cámaras para futuros arranques.**

CONSULTAS LICITACION CONSTRUCCIÓN CUARTEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO ZONA NORTE

E7 CUALES SERIAN LOS REQUERIMIENTOS PRINCIPALES NECESARIOS PARA JNB EN EL CASO DE PODER MODIFICAR EL PROYECTO

R **Se detalla en anexo.**

E8 LOS GRUPOS GENERADORES DE RESPALDO SE MANTIENEN O QUEDARAN FUERA DE ESTE PROYECTO.

R **Se mantienen, pero se deben recalcular de acuerdo a nuevas necesidades.**

E9 la pregunta es mas bien general, de los actuales planos entregados, me puede decir cual es el alcance del proyecto?

ya que no se identifica y como son item globales necesito tener esto claro para la cubicacion del itemizado.

R **Se envía detalle.**